LINEA	QA	TIPOLOGIA	QUANTITA'	TIPOLOGIA DI LUCIDA	POTENZA TOTALE	n/m	TIPO	SEZIONE
L1	QEC	CIRCUITO PERMANENTE SX	20	PROIETTORE DA 22W/12LED	440W	1,81	ARC7/C2R	2x1x16 mmq.
L2	QEC	CIRCUITO PERMANENTE DX	20	PROIETTORE DA 22W/12LED	440W	1,81	ARC7/C2R	2x1x16 mmq.
L3	QEC	CIRCUITO RINFORZO SX	LUG 10 LUG 15	PROIETTORE DA 300W/48LED PROIETTORE DA 300W/48LED PROIETTORE DA 300W/48LED	1 300W 1 300W 3 300W	13,63	ARC7/C2R	4x1x6 mmq. (95%)
L4	QEC	CIRCUITO RINFORZO DX	LUG 10 LUG 15	PROIETTORE DA 300W/48LED PROIETTORE DA 300W/48LED PROIETTORE DA 300W/48LED	1 300W 1 300W 3 300W	13,63	ARC7/C2R	4x1x6 mmq. (95%)
L1	QEC	IMPIANTO P.I. ROTATORIA	5	APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED DA 78W	390W	1,70	ARC7/C2R	2x1x16 mmq. (3,7%)
L2	QEC	IMPIANTO P.I. ROTATORIA	10	APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED DA 78W	780W	3,40	ARC7/C2R	2x1x16 mmq. (3,7%)
L1	QEB	ALIMENTAZIONE BOE LUMINOSE	3	BOE LUMINOSE LAMPEGGIANTI	36W	0,20	FG16OR16	2x6 mmq.
L1	QEA	ALIMENTAZIONE KIT SECUR CIL.	3	KIT SECUR CIL.	33W		FG16OR16	2x1,5 mmq.
L2	QEA	ALIMENT. IMP. ALLAGAMENTO	1	CENTERALE E SENSIFORI	300W		FG16OR16	5G4 mmq.

PARTICOLARE STAFFAGGIO PASSERELLA PORTA CAVI
Scala 1 : 10



Particolare Costruttivo n° 5
Scala 1 : 25

Simbolo Grafico


PALO
ARC
ARC
ARC